

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. (861) 991-07-48

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Славянского района управления  
надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 322, тел. (86146) 4-03-72

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
об устранении нарушений обязательных требований пожарной  
безопасности № 81/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 5 города Славянска-на-Кубани муниципального образования  
Славянский район, ИНН: 2349015387, 353560, Краснодарский край,  
Славянский район, город Славянск-на-Кубани, улица Гриня, 40

Во исполнение решения \_\_\_\_\_ о проведении внеплановой выездной проверки

№ 81 от "27" сентября 202 1 года.

в период с "5" октября 202 1 г по "13" октября 202 1 г

1) Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Славянского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ  
МЧС России по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Джелалов Рустем  
Сеифович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено \_\_\_\_\_

внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
заведующая Баранова Ольга Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выпол- нении
1.	Не организуется проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре не реже 1 раза в 5 лет, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты учреждения.	ППР в РФ п.17, ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	11.04.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель начальника ОНД и ПР Славянского района подполковник внутренней службы Р.С. Джелалов

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Зав. группой ул. 5-й ст. Пав. П. В. Паранов

(подпись)